



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.271.Н.00135**

(номер сертификата соответствия)

031247

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СибГ ласс» (ООО «СибГ ласс»)
Адрес: Российская Федерация, 660111, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пограничников, здание 44 «а». ОГРН: 1142468038899. Телефон: +7 (391) 278-77-77.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СибГ ласс» (ООО «СибГ ласс»)
Адрес: Российская Федерация, 660111, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Пограничников, здание 44 «а». ОГРН: 1142468038899. Телефон: +7 (391) 278-77-77.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». 660074, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2И, помещение 1122. Телефон: +7(391) 218-19-10. ОГРН: 1082468052567. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации ООО «ЦПЭ» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.271, зарегистрировано в реестре 18.04.2019 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стекло закаленное огнестойкое марки SG Fire Light габаритными размерами 2000x2800 мм, толщиной 8 мм. Условное обозначение 8SG Fire Light 60 M1 (2000x2800). ТУ 5923-014-44590920-2020.

код ОК 034-2014
(код ОКПД 2)
23.12.12
код ЕКПС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

п. 4.5 ТУ 5923-014-44590920-2020:
предел огнестойкости Е 60 (v) по ГОСТ 33000-2014.

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №34-20/С-СК от 29.12.2020, выданный испытательной лабораторией «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы», адрес: 660111, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 8А, строение 3, телефон: +7 (391) 218-19-10. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации ООО «ЦПЭ» № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.271, зарегистрировано в реестре 18.04.2019 г. Ассоциацией «НСОПБ». Акт №09/НСОПБ-20 от 08.06.2020 о результатах анализа состояния производства, выданный органом по сертификации «СибТест» Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной экспертизы». Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5923-014-44590920-2020
«Технические условия на стекло закаленное огнестойкое SG Fire Light».
Чертеж ССК.08.20.025.SG Fire Light.
Технологическая документация.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.12.2020 по 28.12.2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Амельчугова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Негин